

伊宁县顺安医院建设项目竣工环境保护

验收意见

2021年2月21日，伊宁县顺安医院有限公司根据伊宁县顺安医院建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，召开竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位（伊宁县顺安医院有限公司）、验收报告编制单位（新疆坤诚检测技术有限公司）和三名环保行业技术专家组成（验收组名单附后）。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

伊宁县顺安医院有限公司位于新疆伊犁州伊宁县 314 省道以东翰林苑 A 区 1 号楼 8 号，项目东侧和西侧均为楼栋的其他部分（商铺），南侧为翰林苑小区，北侧为伊宁县和平西路。项目中心地理坐标为：E81°29'57.64"，N43°58'24.13"。

伊宁县顺安医院有限公司无偿使用并改造新疆万顺房地产开发有限责任公司位于伊宁县翰林苑的已建成商业楼作门诊住院楼。占地面积为 756.93m²，总建筑面积为 2426m²。共设床位 30 张，并设有诊室、病房、检验室、护士站、药房、配液室、治疗室、影像室、操作间、办公室、会议室、污水处理站等。

（二）建设过程及环保审批情况

伊宁县顺安医院建设项目于 2020 年 10 月 30 日开工建设，

2020年12月2日竣工并投入试运行。2020年6月乌鲁木齐中科帝俊环境技术有限责任公司编制完成了《伊宁县顺安医院建设项目环境影响报告表》，2020年10月29日伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局以《关于伊宁县顺安医院建设项目环境影响报告表的批复》以伊县环审（2020）35号文件对环境影响报告表予以批复。

（三）投资情况

本项目总投资1000万元，其中环保投资115.4万元，占项目总投资的11.54%。

（四）验收范围

本次验收范围为伊宁县顺安医院有限公司建设内容及环保配套治理设施的废气、废水、固废、噪声进行验收。

二、工程变动情况

本项目无变更情况。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

医院大气污染源主要是医院污水处理装置产生的恶臭气体及来往车辆产生的少量汽车尾气。项目不设立食堂，无油烟产生。医院运营过程中只有污水处理装置产生的少量恶臭气体，污水处理站密闭处理后，对周围大气影响不大。

（2）废水

医院运营期产生的废水主要为各科室产生的医疗废水、生活污水。医院产生的生活污水与医疗废水经管道收集混合后一同排入污水处理设施，化学分析中的特殊性质医疗废水，单独收集并

进行前处理，再会同医疗废水排入污水处理设施处理，处理后的污水排入市政下水管网。

（3）噪声

医院运营期噪声较低，主要噪声污染源是往来车辆及看病人员产生的间歇性噪声。通过对往来车辆设置减速、禁止鸣笛等标识降低噪声对周边环境的影响；看病人员产生的间歇性噪声不会对周边环境产生影响。

（4）固体废弃

医院产生的固体废物主要有医疗垃圾、生活垃圾两大类。经调查，医疗垃圾有运营过程中产生的锐器、废药物、废试剂瓶等。治理措施：生活垃圾：医院各个科室均放置有垃圾桶，并安排有专人打扫卫生，将医院产生的生活垃圾收集后，交由环卫部门清运。医疗垃圾：医院各科室产生的医疗垃圾经分类后暂存至医院内设立的医疗垃圾暂存间，定期由新疆森瑞环境卫生服务有限公司拉运处置，并对医疗废物的暂存、转运建立了完善的台账。污泥：污水处理装置产生的污泥极少，目前尚未清理过，当达到清理量时，委托有资质的单位拉运处置。

四、环境保护设施调试效果

（1）恶臭

验收监测期间，厂界氨、硫化氢各时段监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值要求。

（2）废水

验收监测期间，该项目 pH、化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、挥发酚、粪大肠菌群、

总余氯、六价铬的排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准限值。

（3）噪声

验收监测期间，该项目 2 个测点的昼夜间等效声级测定值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）1 类环境噪声排放限值（昼间 55dB，夜间 45dB）要求。

五、验收结论

伊宁县顺安医院建设项目落实了环评和批复要求，监测结果表明废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理处置，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目符合竣工环境保护验收条件。建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（1）加强对医疗废物暂存间的管理、加强对污水处理站污泥暂存池的管理，按时填写危废台账。

伊宁县顺安医院建设项目竣工环境保护 验收小组

验收组长：

吴文辉


验收组成员：

王永科
姚建春

伊聪智

王育娟

伊宁县顺安医院有限公司

2021年2月2日



伊宁县顺安医院建设项目验收组签到表

	姓名	单位	职务/职称	电话号码	签名
组长	吴文辉	伊宁县顺安医院	院长	18299231888	吴文辉
	王育娟	伊宁县顺安医院	主任	18299201006	王育娟
	孔永利	伊宁县顺安医院	总工程师	13899748008	孔永利
	姚建君	伊宁县顺安医院	副主任医师	13899769163	姚建君
	伊聪智	新疆坤成检测技术有限公司	技术员	18099665355	伊聪智
成员					