

沙湾天山水泥有限责任公司污水处理技改项目“其他需要说明的事项”

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

沙湾天山水泥有限责任公司污水处理技改项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县城南二道湾，沙湾天山混凝土有限责任公司厂区内。项目东面为道路，北面紧邻沙湾天山混凝土有限责任公司；南面为道路，隔路 400m 为煤场；西面为道路，西南面 600m 为佳林木业。沙湾天山混凝土有限责任公司厂区土地所有权隶属于沙湾天山水泥有限责任公司项目中心地理坐标为：东经 85°38'5.66"；北纬 44°17'9.32"。

本项目服务范围为沙湾天山水泥有限责任公司和沙湾天山混凝土有限责任公司厂区，主要处理其产生的生活污水。本项目位于沙湾天山混凝土有限责任公司厂区范围内，但沙湾天山混凝土有限责任公司厂区土地所有权隶属于沙湾天山水泥有限责任公司，且本项目由沙湾天山水泥有限责任公司进行资金筹备建设并对其进行后期管理运行，故本项目责任主体为沙湾天山水泥有限责任公司。

本项目属于未批先建项目，沙湾天山水泥有限责任公司污水处理技改项目于 2020 年 7 月开工建设，2020 年 11 月竣工并投入试运行。2021 年 3 月新疆坤诚检测技术有限公司编制完成了《沙湾天山水泥有限责任公司污水处理技改项目环境影响报告

表》，2021年8月10日伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局以《关于对沙湾天山水泥有限责任公司污水处理技改项目环境影响报告表的批复》以（塔地环字〔2021〕149号）文件对环境影响报告表予以批复。

1.2 施工简况

项目占地面积为72.24m²，总建筑面积为144.48m²。项目主要建设内容为污水处理站工程及其配套设施。设计处理规模为150m³/d，主要构建筑物包括：水解酸化池、污泥池、MBR池、清水消毒池、设备间等。

1.3 验收过程简况

2021年9月，沙湾天山水泥有限责任公司委托新疆坤诚检测技术有限公司对该项目进行环保验收监测。新疆坤诚检测技术有限公司于2021年9月进行现场验收监测。沙湾天山水泥有限责任公司在此基础上编写本验收监测报告表。2021年2月21号沙湾天山水泥有限责任公司组织召开验收会议，专家提出验收意见。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见及投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

沙湾天山水泥有限责任公司制定了《地理式生活污水处理设

备操作规程》、《废物暂存制度》、《危险废物转运制度》等相应的运营期环境管理制度，保证了项目稳定的运行。

（2）环境风险防范措施

沙湾天山水泥有限责任公司按要求编制了《突发环境事件应急预案》，并提交至伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局备案，备案编号为：654200-2021-011-L。

（3）环境监测计划

沙湾天山水泥有限责任公司无自行监测能力，需定期委托有资质检测单位对企业废气、废水、固废、噪声等进行监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目未涉及到防护距离控制及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

项目未涉及到林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设。